



Service santé-environnement

Bastia, le 3 août 2026

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VILLE DI PIETRABUGNO
MAIRIE DE VILLE DI PIETRABUGNO
20200 VILLE DI PIETRABUGNO

Type	Code	Nom
Prélèvement	00122343	
Unité de gestion	0269	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation	UDI 002175	VILLE DI PIETRABUGNO
Point de surveillance	P 0000002310	PLACE EGLISE SAINTE LUCIE
Localisation exacte	CAISSON EXTERIEUR	
Commune		VILLE-DI-PIETRABUGNO

Prélevé le : mercredi 29 juillet 2026 à 07h00

par : LABORATOIRE OEHC

Type visite : AA

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	27,5 °C				25,00
----------------------	---------	--	--	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	0,09 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,19 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00119932

Référence laboratoire : 171996

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	0,19 NFU				2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet	11,23 °f				
Titre hydrotimétrique	13,52 °f				

MINERALISATION

Chlorures	23 mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	337 µS/cm			200,00	1 100,00
Sulfates	12 mg/L				250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	3,4 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,05 mg/L		0,50		

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>